

Ergebnis der Trinkwasseruntersuchungen im Jahr 2018 (Auszug)
zur Veröffentlichung gemäß TWV BGI II 304/2001, § 6

Gemeindewasserversorgung Oberdrauburg
--

Angaben gem. § 6 Abs. (2) in der geltenden Fassung:

Versorgungsgebiet Oberdrauburg - Ötting [Probe: Schwimmbad-Camping]

Parameter	Gemessen (analysiert)	Parameterwerte	Einheit
Temperatur	16	-	°C
pH-Wert	7,6	-	
Calcium	38,6	-	mg/l
Magnesium	13,6	-	mg/l
Chlorid	2,8	-	mg/l
Nitrat (NO ₃)	1,4	50	mg/l
Sulfat	24,8	-	mg/l
Natrium	3,57	-	mg/l
Kalium	1,09	-	mg/l
Carbonathärte	7,17	-	°dH
Gesamthärte	8,52	-	°dH
Pestizide	Best. nicht erforderlich	-	-

ERGEBNIS Gutachten Nr: 206347 vom 19.07.2018

Versorgungsgebiet Ötting: [Probe: Gasthof Linde]

Parameter	Gemessen (analysiert)	Parameterwerte	Einheit
Temperatur	11,7	-	°C
pH-Wert	7,7	-	
Calcium	67,3	-	mg/l
Magnesium	20,1	-	mg/l
Chlorid	<1	-	mg/l
Nitrat (NO ₃)	1,7	50	mg/l
Sulfat	16	-	mg/l
Natrium	3,19	-	mg/l
Kalium	0,75	-	mg/l
Carbonathärte	13,1	-	°dH
Gesamthärte	14	-	°dH
Pestizide	Best. nicht erforderlich	-	-

ERGEBNIS Gutachten Nr: 206347 vom 19.07.2018

Versorgungsgebiet Zwickenberg: [Probe: Gasthaus Brandstätter]

Parameter	Gemessen (analysiert)	Parameterwerte	Einheit
Temperatur	14,6	-	°C
pH-Wert	7,1	-	
Calcium	3,47	-	mg/l
Magnesium	1,29	-	mg/l
Chlorid	<1	-	mg/l
Nitrat (NO ₃)	<1	50	mg/l
Sulfat	5,1	-	mg/l
Natrium	1,15	-	mg/l
Kalium	0,55	-	mg/l
Carbonathärte	0,81	-	°dH
Gesamthärte	0,78	-	°dH
Pestizide	Best. nicht erforderlich	-	-

ERGEBNIS Gutachten Nr: 206339 vom 09.07.2018

Parameterwerte: Höchstwert der nicht überschritten werden darf (darüber „zur Verwendung als Trinkwasser nicht geeignet“)

Akk. Prüfstelle: Agrolab Austria GmbH, Betriebsstätte Pischeldorf, Gewerbepark 186, 8212 Pischeldorf