

Ergebnis der Trinkwasseruntersuchungen im Jahr 2025 (Auszug)

zur Veröffentlichung gemäß TWV BGBl. II 304/2001, § 6

Gemeindewasserversorgung Oberdrauburg

Angaben gem. § 6 Abs. (2) in der geltenden Fassung:

Versorgungsgebiet Oberdrauburg - Ötting [Probe: Schwimmbad-Camping]			
Parameter	Gemessen (analysiert)	Parameterwerte	Einheit
Temperatur	16,80	-	°C
pH-Wert	7,4	-	
Calcium	69,8	-	mg/l
Magnesium	19	-	mg/l
Chlorid	1	-	mg/l
Nitrat (NO ₃)	3,32	50	mg/l
Sulfat	10,8	-	mg/l
Natrium	2,15	-	mg/l
Kalium	0,66	-	mg/l
Carbonathärte	13,0	-	°dH
Gesamthärte	14,1	-	°dH
Pestizide	Best. nicht erforderlich	-	-

ERGEBNIS Gutachten Nr: 326351 vom 07.07.2025

Versorgungsgebiet Oberdrauburg - Zwickenberg [Probe: Gasthaus Brandstätter]			
Parameter	Gemessen (analysiert)	Parameterwerte	Einheit
Temperatur	13,0	-	°C
pH-Wert	7,3	-	
Calcium	3,50	-	mg/l
Magnesium	1,36	-	mg/l
Chlorid	<1	-	mg/l
Nitrat (NO ₃)	1,41	50	mg/l
Sulfat	4,3	-	mg/l
Natrium	1,19	-	mg/l
Kalium	0,55	-	mg/l
Carbonathärte	0,67	-	°dH
Gesamthärte	0,80	-	°dH
Pestizide	Best. nicht erforderlich	-	-

ERGEBNIS Gutachten Nr: 326643 vom 08.07.2025

Parameterwerte: Höchstwert der nicht überschritten werden darf (darüber „zur Verwendung als Trinkwasser nicht geeignet“)

Akk. Prüfstelle: AGROLAB Austria GmbH, Betriebsstätte Pischelsdorf, Gewerbepark 186, 8212 Pischelsdorf